PŮDORYS 1.PP



TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.PP - "B"

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²
B0.01	CHODBA - Rehabilitace 1. část	37,60
B0.02	REGULAČNÍ STANICE (tech. m.)	14,10
B0.03	KUCHYŇKA	10,50
B0.04	EVIDENCE	15,80
B0.05	REHABILITACE	37,85
B0.06	REHABILITACE	15,10
B0.07	ÚKLID	2,00
B0.08	SKLAD	3,95
B0.09	REHABILITACE	16,40
B0.10	REHABILITACE	16,00
B0.11	VODOJEMA	43,35
B0.12	WC	1,10
B0.13	ORDINACE	12,40
B0.14	PŘEDSÍŇ	3,60
B0.15	WC - UMÝVADLO	1,90
B0.16	WC - MÍSA	1,50
B0.17	SPRCHA	1,90
B0.18	DÍLNA	15,00
B0.19	VZDUCHOTECHNIKA	39,40
B0.20	CHODBA (tech. m.)	18,80
B0.21	ROZVODNA (tech. m.)	28,70
B0.22	VSTUP KOLEKTORU (tech. m.)	15,10
B0.23	PLYNOMĚR (tech. m.)	2,40
B0.24	HL. REGUL. STANICE (tech. m.)	17,00
B0.25	CHODBA - technické zázemí	15,20
B0.26	SCHODIŠTĚ	9,80
B0.27	NÁHR. ZDROJ TUV A UT (tech. m.)	17,20
B0.28	PARAFÍN	14,00
B0.29	CHODBA - Rehabilitace 2. část	44,15
B0.30	WC - UMÝVADLO	2,00
B0.31	WC - MÍSA	1,30
B0.32	REHABILITACE	16,30
B0.33	REHABILITACE	33,90
B0.34	REHABILITACE	14,10
B0.35	REHABILITACE	18,60
B0.36	REHABILITACE	21,30
B0.37	ČEKÁRNA	15,00
B0.38	WC OSBPO	6,95
B0.39	PŘEDSÍŇKA (WC ženy)	4,50
B0.40	WC - MÍSA	1,00
B0.41	WC - MÍSA	1,20
B0.42	PŘEDSÍŇKA (WC muži)	2,60
B0.43	PRÍDAVNÝ (WC muži)	2,20
B0.44	WC (muži)	1,10

TABULKA PROSTUPŮ PRO NOVOU VZT

označ. prostupu	Velikost prostupu	Velikost potrubí	S stěny	počet 1.PP	počet 1.NP	počet 2.NP	počet 3.NP	počet 4.NP	počet 5.NP	Celkem
PR.N.00	OPRAVA STÁV. PROS. STROPEM (SADVITOU)			6 ks	7 ks	8 ks	2 ks	2 ks	0 ks	25 ks
PR.N.01	Ø150 mm	Ø100 mm	100 mm	12 ks	8 ks	9 ks	10 ks	6 ks	0 ks	45 ks
PR.N.02	Ø225 mm	Ø190 (160) mm	100 mm	3 ks	7 ks	2 ks	0 ks	0 ks	0 ks	12 ks
PR.N.03	Ø325 mm	Ø290 mm	100 mm	1 ks	0 ks	0 ks	0 ks	0 ks	0 ks	1 ks
PR.N.04	Ø150 mm	Ø100 mm	150 mm	16 ks	10 ks	0 ks	2 ks	1 ks	0 ks	30 ks
PR.N.05	325/325 mm	290/290 mm	150 mm	3 ks	1 ks	0 ks	1 ks	0 ks	0 ks	5 ks
PR.N.06	Ø300 mm	Ø140 (125) mm	150 mm	10 ks	6 ks	10 ks	3 ks	2 ks	0 ks	31 ks
PR.N.07	Ø300 mm	Ø200 mm	100 mm	3 ks	0 ks	0 ks	0 ks	0 ks	0 ks	3 ks
PR.N.08	Ø300 mm	Ø140 (125) mm	100 mm	4 ks	2 ks	7 ks	4 ks	3 ks	0 ks	20 ks
PR.N.09	350/325 mm	125/290 mm	100 mm	1 ks	0 ks	0 ks	0 ks	0 ks	0 ks	1 ks
PR.N.10	300/180 mm	200/160 mm	150 mm	2 ks	0 ks	1 ks	0 ks	0 ks	0 ks	3 ks
PR.N.11	Ø300 mm	Ø200 mm	150 mm	2 ks	4 ks	0 ks	0 ks	0 ks	0 ks	6 ks
PR.N.12	400/325 mm	315/290 mm	150 mm	2 ks	1 ks	0 ks	0 ks	0 ks	0 ks	3 ks
PR.N.13	400/200 mm	325/125 mm	150 mm	1 ks	0 ks	0 ks	0 ks	0 ks	0 ks	1 ks
PR.N.14	Ø325 mm	Ø190 (160) mm	150 mm	0 ks	1 ks	0 ks	0 ks	0 ks	0 ks	1 ks
PR.N.15	500/350 mm	400/160 mm	100 mm	0 ks	1 ks	0 ks	0 ks	0 ks	0 ks	1 ks
PR.N.16	500/350 mm	400/160 mm	150 mm	0 ks	1 ks	0 ks	0 ks	0 ks	0 ks	1 ks
PR.N.17	550/350 mm	450/250 mm	150 mm	0 ks	1 ks	0 ks	0 ks	0 ks	0 ks	1 ks
PR.N.18	400/160 mm	315/160 mm	150 mm	0 ks	1 ks	0 ks	1 ks	0 ks	0 ks	2 ks
PR.N.19	325/325 mm	250/250 mm	100 mm	0 ks	2 ks	1 ks	2 ks	0 ks	0 ks	5 ks
PR.N.21	400/325 mm	315/250 mm	100 mm	0 ks	1 ks	0 ks	1 ks	0 ks	0 ks	2 ks
PR.N.22	325/160 mm	250/160 mm	150 mm	0 ks	0 ks	1 ks	0 ks	0 ks	0 ks	1 ks
PR.N.23	500/325 mm	450/250 mm	100 mm	0 ks	0 ks	1 ks	1 ks	0 ks	0 ks	3 ks
PR.N.24	700/325 mm	630/250 mm	100 mm	0 ks	0 ks	1 ks	1 ks	0 ks	0 ks	3 ks
PR.N.25	500/325 mm	450/250 mm	150 mm	0 ks	0 ks	3 ks	1 ks	0 ks	0 ks	4 ks
PR.N.26	550/300 mm	450/200 mm	150 mm	0 ks	0 ks	2 ks	0 ks	0 ks	0 ks	2 ks
PR.N.27	550/400 mm	450/315 mm	150 mm	0 ks	0 ks	1 ks	0 ks	0 ks	0 ks	1 ks
PR.N.28	200/160 mm	125/125 mm	150 mm	0 ks	0 ks	0 ks	2 ks	0 ks	0 ks	2 ks
PR.N.29	Ø325 mm	Ø250 mm	150 mm	0 ks	0 ks	0 ks	1 ks	0 ks	0 ks	1 ks
PR.N.30	600/325 mm	500/250 mm	100 mm	0 ks	0 ks	0 ks	1 ks	0 ks	0 ks	2 ks
PR.N.31	800/325 mm	500/250 mm	100 mm	0 ks	0 ks	0 ks	1 ks	0 ks	0 ks	1 ks
PR.N.32	300/300 mm	200/200 mm	100 mm	0 ks	0 ks	0 ks	0 ks	1 ks	0 ks	1 ks
PR.N.33	Ø300 mm	Ø200 mm	300 mm	0 ks	0 ks	0 ks	0 ks	1 ks	0 ks	1 ks

POZNÁMKA - Prostupy budou tvořeny do nenosných příček a vyzděné pevdělnou z CPP, případně z dutinových cihel, či plynosilikátových tvarovek. Prostupy budou tvořeny pod stropem, tudíž není uvažováno se zajištěním jejich nadpadí. Po instalaci VZT potrubí budou prostupy zapravovány do původního stavu. V případě prostupu požárně dělící konstrukcí bude provedeno požární ošetření a požárněnáno oddělení od PaBC.

LEGENDA ZNAČENÍ

- HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ
- EI 15 DP3-C — OZNAČENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
- MONTÁŽ S INSTROVÝM PODHLEDEM - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PODHLEDU DO SUTI
- s.v.k.2750mm — SVĚTLÁ VÝŠKA KE KONSTRUKCI (NAD PODHLEDEM)
- s.v.p.2750mm — SVĚTLÁ VÝŠKA K PODHLEDU
- s.v.k.p.2750mm — SVĚTLÁ VÝŠKA STÁVAJÍCÍHO BOURANÉHO PODHLEDU
- VZT PRVKY PODHLEDU - VYDECH, PŘÍVĚVKOVÁ MŘÍŽKA
- P 01 — OZNAČENÍ SKLADEB (VIZ TABULKY TZ)
- OZNAČENÍ OSTATNÍCH VYROBKŮ (VIZ TABULKY)
- ZDIVO PŮVODNÍ

!! KOORDINACE KONCOVÝCH PRVKŮ VZT V PROSTORU BEZ PODHLEDŮ BUDE PROVEDENA DLE RASTROVÁNÍ NOVÝCH PODHLEDŮ V SOUBĚŽNÉ REALIZOVANÉ DOKUMENTACI REVITALIZACE SPOLEČNÝCH PROSTOR !!

POZNÁMKY:

POZN. 00 - Stávající rozvody VZT v celém objektu budou demontovány. Tyto stávající rozvody nejsou v této projektové dokumentaci zkresleny, přesné trasy a dimenze potrubí jsou patrné z původní projektové dokumentace, která je přílohou této PD.

POZN. 01 - Z důvodu demontáže stávajících rozvodů VZT a montáže nového potrubí VZT bude stávající nástřesý kazetový podhled částečně demontován, po provedení prací na rozvodech VZT bude podhled opět namontován. Demontované kazety budou uloženy na místě určeném stavbyvedoucím. Počítá se s tím, že bude nahrazeno 10% plochy. V rámci demontáže a zpětné montáže podhledu je nutné počítat i s částmi prvků v podhledu - předvídání a osvětlení.

POZN. 02 - V místnostech, kde stávající stropní VZT, která bude zrušena a veškeré vybavení a zařízení bude demontováno. V místnosti B0.19 se nacházela druhá stropní VZT (jen část B). Tato stropní bylo již v minulosti zrušena a zařízení demontováno. Přívodní potrubí, i když mimo provoz je v části B, kromě původní stropovny, zachováno dle původní PD. Provádí odstranění VZT potrubí po součástku bodu místností B.038/B.044 bylo již v minulosti demontováno, nyní bez VZT.

POZN. 04 - Stávající rozvody VZT budou demontovány a nahrazeny novými.

POZN. 05 - V těchto pozicích jsou navrhovány stěnové větrací mřížky v rámci jsou vykázány v části VZT. Stavební část řeší pouze prostupy stěnou, světlý rozměr potrubí se stěně je 325x125mm - nový otvor je uvažován v minimálním rozměru 350x150mm (LTH. prostupu ve výšce 2175 mm nad podlahou podlahy). V 1.PP se jedná o 16 případů.

POZN. 06 - V rámci podlaží jsou přístupné kvalitní podhledy, jejichž (části) nebudou demontovány. V případě jejich poškození v průběhu montáže nových rozvodů VZT budou podhledy opraveny. Bude upřesněno na výrobě dle skutečného rozsahu a v návaznosti na ostatní prvky v podhledu (předvídání světla, která zůstanou na stávajících místech).



SCHÉMA OBJEKTU

POLIKLINIKA - PETROVICE
PROJEKT NOVÉ VZDUCHOTECHNIKY V OBJEKTU
Poliklinika, Ohrnova 271, 109 00 Praha 10 - Petrovice

Investor:
MC PRAHA 10 - PETROVICE
Edisonova 429, 109 00 Praha 10 - Petrovice

Generální projektant:
Starý a partner s.r.o.
Senovážná 996/6, Praha 1, 110 00
tel.: 222 311 691, 222 312 734
email: stary@staryapartner.cz

Stupeň: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Zpracovatel části:
Starý a partner s.r.o.
Senovážná 996/6, Praha 1, 110 00
tel.: 222 311 691, 222 312 734
email: stary@staryapartner.cz

Vypracoval: Ing. arch. Tomáš Tikal	Zakázkové č.:	
	Datum:	05/2020
Projektant: Ing. Pavel Hrdina	Počet formátů:	12xA4
	Měřítko:	1:50
Část dokumentace: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST	Č. části: D.1.1	Stav.objekt:
Obsah výkresu: PŮDORYS 1.PP	Č.výkresu: 02b	Paré: