

TABULKA MÍSTNOSTI 2.NP – "B"

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²
B2.01	CHODBA	12,40
B2.02	SKLAD	15,40
B2.03	OKRANICE SAL	12,20
B2.04	PŘÍPRAVNA	26,50
B2.05	OKRANICE	10,30
B2.06	PŘEDSÍŇ	7,30
B2.07	PŘEDSÍŇ	6,10
B2.08	CHODBA – OKRANICE	32,70
B2.09	CHODBA – OKRANICE	43,90
B2.10	EVAKUACE	17,00
B2.11	W.C.	34,50
B2.12	SKLADOVÝ BOX	2,30
B2.13	SKLADOVÝ BOX	1,50
B2.14	SKLADOVÝ BOX	1,90
B2.15	OSVĚTLIGOVÁ KČE	4,80
B2.16	SVĚTLA KOMORA	13,80
B2.17	TEPLA KOMORA	16,50
B2.18	VEL. O.	1,20
B2.19	BAVĚNA KUCHĚ	3,00
B2.20	SKLAD	3,60
B2.21	PŘÍPRAVNA	21,90
B2.22	WC	1,90
B2.23	OKRANICE	24,00
B2.24	– neobsazeno	
B2.25	– neobsazeno	
B2.26	OKRANICE	19,20
B2.27	OKRANICE SCHODIŠTĚ	16,00
B2.28	OKRANICE CHODBA	12,30
B2.29	WC	1,40
B2.30	OKRANICE	22,50
B2.31	PŘEDSÍŇ	5,10
B2.32	ARCHIV	5,80
B2.33	ČISTKA SKLAD	12,50
B2.34	OKRANICE	10,00
B2.35	PŘEDSÍŇ	2,50
B2.36	WC – PERSONAL	1,90
B2.37	– neobsazeno	
B2.38	OPRÁVNĚNOST	10,00
B2.39	OKRANICE	13,90
B2.40	SADROVANA	13,70
B2.41	ČISTKA	22,20
B2.42	OKRANICE	21,00
B2.43	WC – UMÝVADLO	5,30
B2.44	– neobsazeno	
B2.45	WC – MŮLA	5,30
B2.46	WC – ŽENY, ČISTKA	7,10
B2.47	– neobsazeno	
B2.48	– neobsazeno	
B2.49	– neobsazeno	
B2.50	PŘEDSÍŇ (WC mŮLA)	2,50
B2.51	PŘEDSÍŇ (WC mŮLA)	2,50
B2.52	WC (mŮLA)	1,20

LEGENDA


- 300 m/h PRŮTOK VZDUCHU VZT ELEMENTEM
+> PRÍVOD VZDUCHU
+> ODVOD VZDUCHU
+> VÝFUK VZDUCHU
..... VZDÁLENOST SPODNÍ HRANY POTRUBÍ OD PODLAHY
..... VZDÁLENOST HORNÍ HRANY POTRUBÍ OD STROPU
..... VZDÁLENOST OSY KRUHOVÉHO POTRUBÍ OD PODLAHY
..... PŘEFUK VZDUCHU
Dvěřní mřížky – dodávka stavby
Přefukové mřížky v podhledu – dodávka stavby
Požárně izolované potrubí
Akusticky izolované potrubí
Teplečně izolované potrubí

Přesnou polohu koncových zařízení, distribučních elementů atd. určí koordinátní výkresy koncových elementů.

Před započatím montáže je nutná kontrola místa montáže a porovnání s výkresovou dokumentací.

Barevné provedení koncových VZT elementů konzultovat s investorem.

Stěnové mřížky umístit do osy dveří, S.H. mřížky 2200mm od podlahy.
Horní hrana potrubí 50mm pod stropem, 30mm pod průvlakem, spodní hrany potrubí na výkresech jsou uvedeny jako orientační.



POLKLINKA - PETROVICE
PROJEKT NOVÉ VZDUCHOTECHNIKY V OBJEKTU
Pobytka, Okružní 271, 100 00 Praha 10 - Petřovice

Investor:
MČ Praha 10 - Petřovice
Okružní 271, 100 00 Praha 10 - Petřovice

Generální projektant:
sjar a partner
Okružní 271, 100 00 Praha 10 - Petřovice
tel. 222 31 892, 222 31 704
e-mail: sjar@sjarpartner.cz

Stručná
DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY

Zpracování firm:
kps
Okružní 271, 100 00 Praha 10 - Petřovice
tel. 222 31 892, 222 31 704
e-mail: kps@kpspetrovici.cz

Výkresy:
Ing. Vladimír Říha
Projektant:
Ing. Martin Pátek
Číslo dokumentu:
VZDUCHOTECHNIKA
Okružní výkres:
Objekt "B" - 2 NP - půdorys

Číslo výkresu:
05/0020
Příloha k výkresu:
1:50
Stav:
Dle
11