

LEGENDA

RP5
PODRUŽNÝ ROZVÁDĚČ 5.NP OBJEKT "A" – UPRAVENÝ,
PŘIDANÝ JISTIČ 32B-3 (pro V5/5) A 16B-3 (pro V6/6)

VNĚJŠÍ VLVY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3

1 PRO VENKOVNÍ ZVLÁŠTĚ NEBEZPEČNÉ PROSTORY AA3+AA4, AB8, AD3,
OSTATNÍ VNĚJŠÍ VLVY JSOU PRO VENKOVNÍ PROSTORY V SOULADU
S ČSN 33 2000-5-51 ed.3 ČL. NA 512.2.5 POVAŽOVÁNY ZA NORMÁLNÍ
V PROSTORECH BEZ OZNAČENÍ VNĚJŠÍCH VLVŮ JSOU VNĚJŠÍ VLVY V SOULADU
S ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČL. NA 512.2.5 POVAŽOVÁNY ZA NORMÁLNÍ

POZNÁMKA:

PRŮCHODY MEZI ROZDÍLNÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY VYPLNIT PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKOU.

KABELY NA CHRÁNĚNÝCH ÚNIKOVÝCH CESTÁCH-VNITŘNÍ CHODBY – BUDOU POD SDK DESKAMI (PROMATOVÝ KASTLÍK),
KTERÉ SPLŇUJÍ POŽADAVKY NEHOŘLAVOSTI. PRŮCHODY MEZI ROZDÍLNÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY VYPLNIT PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKOU.


LEGENDA VODIČŮ

VEDENÍ – VZT JEDNOTKA – CYKY-J 5x6 (V5/1.5)
VEDENÍ – KONDENZAČNÍ JEDNOTKA – CYKY-J 5x2,5 (V6/2.5)

POZNÁMKA

NA POSLEDNÍ MEZIPODESTĚ MOHOU BÝT PŘÍPADNĚ SVÍTLIDLA
PŘIPOJENA ZE 4.NP, POKUD BY SE OSVĚTLENÍ V 5.NP
NEREALIZOVALO Z ROZHODNUTÍ INVESTORA

SCHÉMA OBJEKTU



ROZVODNÁ SOUSTAVA: SÍŤ TNC/S, 3+PEN / 3+N+PE, 400 / 230V, 50Hz
DLE ČSN 33 2000-1 ed.2, čl. 312.2.1

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2

čl. 411- OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE:

čl. 411.2 – OCHRANA ZÁKLADNÍ (PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ)

čl. 411.3 – OCHRANA PŘI PORUŠĚ (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ)

POLIKLINIKA - PETROVICE PROJEKT NOVÉ VZDUCHOTECHNIKY V OBJEKTU Poliklinika, Ohmova 271, 109 00 Praha 10 - Petrovice

Investor:

MČ PRAHA 10 - PETROVICE

Edisonova 429, 109 00 Praha 10 - Petrovice

Generální projektant:

Starý a partner

Starý a partner s.r.o.
Senovážná 996/6, Praha 1, 110 00
tel.: 222 311 691, 222 312 734
email: stary@staryapartner.cz

Stupeň:

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Zpracovatel části:

Obchodní společnost specializující se na oblasti:
- kompletní elektrická projekce
- světlo a osvětlení
- projektový management
- konzultace a ICT

ELPRO Fusek
www.fusek.eu

ELPRO Fusek s.r.o.
Lipník nad Bečvou-V, Podhoří 16
IČ: 03035476 DIČ: CZ-03035476

Vypracoval: BC. FŮSEK JIŘÍ	Zakázkové č.: 606/17	
	Datum: 05/2020	
Projektant: ING. FŮSEK PETR	Počet formátů: 2x A4	
	Měřítko: 1:50	
Část dokumentace: SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	Č. části:	Stav. objekt
	D.1.4.03	SO02
Obsah výkresu: ELEKTROINSTALACE - 5.NP	Č. výkresu:	Paré:
	03	