PŮDORYS 3.NP



TABULKA PROSTUPŮ PRO NOVOU VZT									
ozn. prostupu	Velikost prostupu	Velikost potrubí	tl. stěny	počet 1.PP	počet 1.NP	počet 2.NP	počet 3.NP	počet 4.NP	počet 5.NP	Celkem
PR.N.01	ÚPRAVA STÁV. PROS. STROPEM (ŠACHTOU)			6 ks	7 ks	8 ks	2 ks	2 ks	0 ks	25 ks
PR.N.01	Ø150 mm	Ø100 mm	100 mm	12 ks	8 ks	9 ks	10 ks	6 ks	0 ks	45 ks
PR.N.02	Ø225 mm	Ø180 (160) mm	100 mm	3 ks	7 ks	2 ks	0 ks	0 ks	0 ks	12 ks
PR.N.03	Ø325 mm	Ø250 mm	100 mm	1 ks	0 ks	0 ks	0 ks	0 ks	0 ks	1 ks
PR.N.04	Ø150 mm	Ø100 mm	150 mm	16 ks	10 ks	6 ks	2 ks	1 ks	0 ks	35 ks
PR.N.05	325/325 mm	250/250 mm	150 mm	3 ks	1 ks	0 ks	1 ks	0 ks	0 ks	5 ks
PR.N.06	Ø200 mm	Ø140 (125) mm	150 mm	10 ks	6 ks	10 ks	3 ks	2 ks	0 ks	31 ks
PR.N.07	Ø300 mm	Ø200 mm	100 mm	3 ks	0 ks	0 ks	0 ks	0 ks	0 ks	3 ks
PR.N.08	Ø200 mm	Ø140 (125) mm	100 mm	4 ks	2 ks	7 ks	4 ks	3 ks	0 ks	20 ks
PR.N.09	200/325 mm	125/250 mm	100 mm	1 ks	0 ks	0 ks	0 ks	0 ks	0 ks	1 ks
PR.N.10	300/150 mm	200/100 mm	150 mm	2 ks	0 ks	1 ks	0 ks	0 ks	0 ks	3 ks
PR.N.11	Ø300 mm	Ø200 mm	150 mm	2 ks	4 ks	0 ks	0 ks	0 ks	0 ks	6 ks
PR.N.12	400/325 mm	315/250 mm	150 mm	2 ks	1 ks	0 ks	0 ks	0 ks	0 ks	3 ks
PR.N.13	400/200 mm	325/125 mm	150 mm	1 ks	0 ks	0 ks	0 ks	0 ks	0 ks	1 ks
PR.N.14	Ø225 mm	Ø180 (160) mm	150 mm	0 ks	5 ks	0 ks	0 ks	0 ks	0 ks	5 ks
PR.N.15	500/250 mm	400/160 mm	100 mm	0 ks	1 ks	0 ks	0 ks	0 ks	0 ks	1 ks
PR.N.16	500/250 mm	400/160 mm	150 mm	0 ks	1 ks	0 ks	0 ks	0 ks	0 ks	1 ks
PR.N.17	550/350 mm	450/250 mm	150 mm	0 ks	1 ks	0 ks	0 ks	0 ks	0 ks	1 ks
PR.N.18	400/150 mm	315/100 mm	150 mm	0 ks	1 ks	0 ks	0 ks	1 ks	0 ks	2 ks
PR.N.19	325/325 mm	250/250 mm	100 mm	0 ks	2 ks	1 ks	2 ks	0 ks	0 ks	5 ks
PR.N.21	400/325 mm	315/250 mm	100 mm	0 ks	1 ks	0 ks	1 ks	0 ks	0 ks	2 ks
PR.N.22	325/150 mm	250/100 mm	150 mm	0 ks	0 ks	1 ks	0 ks	0 ks	0 ks	1 ks
PR.N.23	500/325 mm	400/250 mm	100 mm	0 ks	0 ks	1 ks	1 ks	1 ks	0 ks	3 ks
PR.N.24	700/325 mm	630/250 mm	100 mm	0 ks	0 ks	1 ks	0 ks	0 ks	0 ks	1 ks
PR.N.25	500/325 mm	400/250 mm	150 mm	0 ks	0 ks	3 ks	1 ks	1 ks	0 ks	5 ks
PR.N.26	550/300 mm	450/200 mm	150 mm	0 ks	0 ks	2 ks	0 ks	0 ks	0 ks	2 ks
PR.N.27	550/400 mm	450/315 mm	150 mm	0 ks	0 ks	1 ks	0 ks	0 ks	0 ks	1 ks
PR.N.28	200/150 mm	125/100 mm	150 mm	0 ks	0 ks	0 ks	2 ks	0 ks	0 ks	2 ks
PR.N.29	Ø325 mm	Ø250 mm	150 mm	0 ks	0 ks	0 ks	1 ks	0 ks	0 ks	1 ks
PR.N.30	600/325 mm	500/250 mm	100 mm	0 ks	0 ks	0 ks	1 ks	1 ks	0 ks	2 ks
PR.N.31	600/325 mm	500/250 mm	150 mm	0 ks	0 ks	0 ks	1 ks	0 ks	0 ks	1 ks
PR.N.32	300/300 mm	200/200 mm	100 mm	0 ks	0 ks	0 ks	0 ks	1 ks	0 ks	1 ks
PR.N.33	Ø300 mm	Ø200 mm	300 mm	0 ks	0 ks	0 ks	0 ks	0 ks	1 ks	1 ks

POZNÁMKA - Prostupy budou tvořeny do nenosných příček a vyzdívek pověstlinou z CPP, případně z dutinových cihel, či plynosilikátových tvarovek. Prostupy budou tvořeny pod stropem, tudíž není uvažováno se zajištěním jejich nadpraží. Po instalaci VZT potrubí budou prostupy zapraveny a začištěny. V případě prostupu požárně dělicí konstrukcí bude provedeno požární dotěsnění s požadovanou odolností viz PBŘ.

!! KOORDINACE KONCOVÝCH PRVKŮ VZT V PROSTORU BEZ PODHLEDŮ BUDE PROVEDENA DLE RASTROVÁNÍ NOVÝCH PODHLEDŮ V SOUBĚŽNÉ REALIZOVANÉ DOKUMENTACI REVITALIZACE SPOLEČNÝCH PROSTOR !!

POZNÁMKY:

POZN. 00 - Stávající rozvody VZT v celém objektu budou demontovány. Tyto stávající rozvody nejsou v této projektové dokumentaci zkresleny, přesné trasy a dimenze potrubí jsou patrné z původní projektové dokumentace, která je přílohou této PD.
POZN. 01 - Ocelový rozměrově konstrukce a akustický kryt je řešen v samostatném projektu "Poliklinika Petrovice - zateplení objektu - dodatek" viz TZ.
POZN. 04 - Demontáž stávajícího lamelového podhledu do suti
POZN. 05 - V těchto pozicích jsou navrhovány stěnové mřížky - které jsou vykázány v části VZT. Stavební část řeší pouze prostup stěnou, světlý rozměr potrubí ve stěně je 325x125mm - nový otvor je uvažován v minimálním rozměru 350x150mm S.H. prostupu ve výšce 2175 mm nad podlahou podlaží. V 3.NP se jedná o 5 případů.

LEGENDA ZNAČENÍ

- HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ
- EI 15 DP3-C — OZNAČENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
- MÍSTNOST S RASTROVÝM PODHLEDEM - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PODHLEDU DO SUTI
- s.v.k.2750mm — SVĚTLÁ VÝŠKA KE KONSTRUKCI (NAD PODHLEDEM)
- s.v.p.2750mm — SVĚTLÁ VÝŠKA K PODHLEDU
- s.v.b.p.2750mm — SVĚTLÁ VÝŠKA STÁVAJÍCÍHO BOURANÉHO PODHLEDU
- VZT PRVKY PODHLEDU - VÝDECH, PŘEFUKOVÁ MŘÍŽKA
- P 05 — OZNAČENÍ SKLADEB (VIZ TABULKY/ TZ)
- OZNAČENÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ (VIZ TABULKY)
- ZDIVO PŮVODNÍ

TABULKA MÍSTNOSTÍ 3.NP

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m^2
A3.01	HALA	26,60
A3.02	SCHODIŠTĚ	18,50
A3.03	CHODBA (V ČÁSTI ČEKÁRNA)	44,15
A3.04	CHODBA-ČEKÁRNA	15,40
A3.05	ČEKÁRNA	10,60
A3.06	AMBULANCE	23,60
A3.07	SESTERNA	14,50
A3.08	SÁDROVNA	7,30
A3.09	OPERAČNÍ SÁL	13,60
A3.10	ORDINACE	20,50
A3.11	SKLAD	4,30
A3.12	SKLAD	3,50
A3.13	ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ	16,20
A3.14	PŘEDSÍŇKA (WC)	2,15
A3.15	WC	1,30
A3.16	PŘEDSÍŇKA (WC)	1,90
A3.17	WC	1,75
A3.18	WC - UMYVADLO	2,30
A3.19	WC - MÍSA	1,70
A3.20	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,10
A3.21	PŘEDSÍŇKA WC	1,80
A3.22	WC	1,10
A3.23	WC - UMYVADLO	1,90
A3.24	WC - MÍSA	1,10
A3.25	ÚKLID	2,90
A3.26	ŠATNA	2,70
A3.27	DENNÍ MÍSTNOST	11,30
A3.28	SESTRA	14,40
A3.29	ORDINACE	23,40
A3.30	ČEKÁRNA	45,40
A3.31	ORDINACE	23,30
A3.32	SKLAD	2,40
A3.33	SVLÉKACÍ BOX	1,25
A3.34	SVLÉKACÍ BOX	1,25
A3.35	PŘÍPRAVNA	15,20
A3.36	PŘÍPRAVNA	17,00
A3.37	SKLAD	2,00
A3.38	SVLÉKACÍ BOX	1,25
A3.39	SVLÉKACÍ BOX	1,25
A3.40	ORDINACE	20,45
A3.41	ORDINACE	14,40
A3.42	ORDINACE	20,70
A3.43	ČEKÁRNA	14,90
A3.44	AUDIOMETRIE	5,00
A3.45	AUDIOMETRIE	2,40
A3.46	SKLAD - ŠATNA	4,95
A3.47	ORDINACE	21,20
A3.48	ČEKÁRNA	14,10
A3.49	ZUBNÍ LABORATOŘ	13,70
A3.50	STOMATOL. LABORATOŘ	22,40
A3.51	WC - UMYVADLO	1,65
A3.52	WC - MÍSA	1,35
A3.53	ÚKLID	2,90
A3.54	VÝTAH	4,30
A3.55	VÝTAH	2,20
A3.56	CHODBA	2,10
A3.57	ŠATNA	3,10

SCHÉMA OBJEKTU

POLIKLINIKA - PETROVICE
PROJEKT NOVÉ VZDUCHOTECHNIKY V OBJEKTU
Poliklinika, Ohmova 271, 109 00 Praha 10 - Petrovice

Investor:
MČ PRAHA 10 - PETROVICE
Edisonova 429, 109 00 Praha 10 - Petrovice

Generální projektant:
Starý a partner s.r.o.
Senovážná 996/6, Praha 1, 110 00
tel.: 222 311 691, 222 312 734
email: stary@staryapartner.cz

Stupeň:
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Zpracovatel části:
Starý a partner s.r.o.
Senovážná 996/6, Praha 1, 110 00
tel.: 222 311 691, 222 312 734
email: stary@staryapartner.cz

Vypracoval: Ing. arch. Tomáš Tikal	Zakázkové č.:	
	Datum:	05/2020
Projektant: Ing. Pavel Hrdina	Počet formátů:	9xA4
	Měřítko:	1:50
Část dokumentace: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST	Č. části: D.1.1	Stav.objekt
Obsah výkresu: PŮDORYS 3.NP - část A	Č.výkresu: 05a	Paré: