




## LEGENDA




Přesnou polohu koncových zařízení, distribučních elementů atd. určí koordinátní výkresy koncových elementů

Před započetím montáže je nutná kontrola místa montáže a porovnání s výkresovou dokumentací

Barevné provedení koncových VZT elementů konzultovat s investorem

Stěnové mřížky umístit do osy dveří, S.H. mřížky 2200mm od podlahy

Horní hrana potrubí 50mm pod stropem, 30mm pod přílovkem, spodní hrany potrubí na výkresch jsou uvedeným jazykem orientací



**POLIKLINIKA - PETROVICE**  
**PROJEKT NOVE VZDUCHOTECHNIKY V OBJEKTU**  
 Poliklinika, Ohrova 271, 109 00 Praha 10 - Petrovice

Investor:  
 MČ PRAHA 10 - PETROVICE  
 Edisonova 429, 109 00 Praha 10 - Petrovice

Generální projektant:  
 Stary a partner s.r.o.  
 Senovážná 996/6, Praha 1, 110 00  
 tel.: 222 311 691, 222 312 734  
 email: stary@staryapartner.cz

Stupňa:		<b>1</b>	
<b>DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY</b>			
Zpracoval(a):		 KPS s.r.o. IČO: 268 02 988, AŽDRAVA 100 V Olšanech 2300/75, 108 00 Praha 10 tel. 261 02 988, 261 02 982 e-mail: kps@kps-cz.cz	
Vypracoval:		Zakázka č.:	
Ing. Vladimír Říha		Datum: 05/2020	
Projektant:		Počet formátů:	
Ing. Martin Pulec		Měřítko: 1:50	
Část dokumentace:		C. část:	Stav objekt
VZDUCHOTECHNIKA		D. 1.4.1	
Obsah výkresu:		Č. výkresu:	Prvek:
Objekt "A" - 1.PP - půdorys		03	